

Checkliste Feuerschutzabschluss (FSA)

Nr.		ja	nein	Erklärung / Maßnahme (bei nein)
1	Feuerschutzabschlüsse werden ständig geschlossen gehalten oder verfügen über entsprechend zugelassene Feststellanlagen.			
2	Während der betriebsfreien Zeit ist der Feuerschutzabschluss immer geschlossen.			
3	Türblatt liegt in der vorgeschriebenen Weise in der Zarge (keine Spalte, Abstand zwischen Zarge und Türblatt nicht zu groß oder zu klein).			
4	Keine Rostschäden oder Beschädigungen an Zarge und Türblatt feststellbar.			
5	Keine mechanischen Beschädigungen der Zarge/ Tür feststellbar.			
6	Palusolstreifen im Bereich der Zarge sind noch fest, haben sich nicht gelöst, verschoben oder sind sonst irgendwie mechanisch beschädigt worden.			
7	Keine nach Zulassungsbescheid unzulässige Verglasung im Türblatt.			
8	Keine nachträgliche Bekleidung der Türblätter oder Zargen des Feuerschutzabschlusses.			
9	Keine unerlaubten Veränderungen am Feuerschutzabschluss z. B. aufgeschweißte Stangen, elektrische Türöffner angebracht, Türschließer angebracht, weil die Bänder müde geworden sind.			
10	Keine Durchbohrungen des Türblattes feststellbar.			
11	Verankerung der Zargen in der durchbrochenen Wand nicht herausgerissen oder locker.			
12	Brauchbarkeitsnachweis für den Feuerschutzabschluss liegt vor (DIN Norm, Zulassungsbescheid, Zulassungsbescheid im Einzelfall von der obersten Baubehörde (Fotokopien)).			
13	Kennzeichnung des Feuerschutzabschlusses mit dem nach dem Brauchbarkeitsnachweis vorgeschrieben Schild.			
14	Zulassungskennzeichen vorhanden und lesbar.			

Checkliste Feuerschutzabschluss (FSA)

15	Keine durch den Feuerschutzabschluss am Boden erzeugte Schleifspuren festzustellen.			
16	Selbstständiges, vollständiges Schließen des Feuerschutzabschlusses, und zwar aus jedem Öffnungswinkel heraus ohne jegliche fremde Hilfe.			
17	Weiches Schließen des Feuerschutzabschlusses ohne größere Erschütterungen.			
18	Keine Keile oder sonstige Materialien zum Blockieren des Feuerschutzabschlusses in direkter Nähe feststellbar.			
19	Schließzylinder in den Feuerschutzabschlüssen vorhanden.			
20	Schließfolgeregler bei 2-flügeligen Türen in Ordnung, nicht beschädigt, funktioniert.			
21	Feuerwiderstandsdauer entspricht den Anforderungen oder der Wand.			
22	Feuerschutzabschluss entsprechend dem Zulassungsbescheid eingebaut.			
23	Freihalten des Zufahrbereiches von Lagerungen, Schließbereich von Feuerschutzabschlüssen nicht mit Material verstellt.			
24	Hinweise auf beiden Seiten vorhanden, dass im Schließbereich keine Materialien abgestellt werden dürfen, Aufenthalt von Personen in der Verschlussöffnung verboten sowie die Feuerschutzabschlüsse nur so lange geöffnet bleiben dürfen, wie es aus betrieblichen Gründen notwendig ist.			
25	Schließbereich des Feuerschutzabschlusses durch Beschriftung, Fußbodenmarkierung oder andere Maßnahmen deutlich gekennzeichnet.			
26	Wurden alle bei der letzten Prüfung festgestellten Mängel beseitigt?			
	Prüfdatum:			<u>Prüfer:</u>
	Geprüfte Türe:			